



**ZARZĄD DZIELNICY WAWER
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY**

ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel. 22 443 68 00, faks 22 443 69 22
www.wawer.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

UD-XIII-WIR-RK.7013.17.6.2014.LUK(3)

Warszawa, 02.10.2014r.

Pan
Bernard Wojciechowski
Przewodniczący Rady Osiedla „SADUL”
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

Pan
Rafał Czerwonka
Przewodniczący Zarządu Osiedla Sadul
Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
ul. Lucerny 110
04-687 Warszawa

Dot. Krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i rekreacyjnym w Warszawie – Aninie przy ul. V Poprzecznej róg Rzeźbiarskiej.

W nawiązaniu do pisma z dnia 18.08.2014r. oraz w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.07.2014r., w sprawie usunięcia usterek stwierdzonych na pływalni Anin, zgłaszanych Wykonawcy w trakcie okresu gwarancji, Zarząd Dzielnicy Wawer informuje, że żadna ze zgłoszonych usterek nie dotyczyła konstrukcji obiektu i nie zagrażała bezpieczeństwu konstrukcji.

Odnosząc się do podniesionych w piśmie kwestii jednoznacznie należy podkreślić, że nigdy nie miały miejsca przecieki z niecki basenowej. Przecieki pojawiały się w miejscach przejścia instalacji odpływowych przez strop nad piwnicą (pod szatniami) i były na bieżąco usuwane przez Wykonawcę. Nie miały miejsca żadne pęknięcia niecki basenowej lub innych elementów konstrukcyjnych obiektu. Pojawiały się jedynie pęknięcia tynku co jest jedynie defektem estetycznym.

Pozostałe zgłaszane usterek zostały częściowo usunięte przez Zambet S.A. a częściowo przez użytkownika obiektu w 2013r., za kwotę uzyskaną z zabezpieczenia gwarancyjnego wniesionego przez Zambet S.A. na poczet gwarancji i rękojmi.

Reasumując obiekt funkcjonuje prawidłowo i nie stwarza zagrożenia dla korzystających z niego osób.

Do wiadomości:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Wawer
ul. V Poprzeczna 22, 04-611 Warszawa-Anin.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Adam Godusławski

BURMISTRZ
DZIELNICY WAWER M.ST. WARSZAWY

Jolanta Koczorowska